



Rutin för hantering av fekalier i allmänna bassängvatten

Ett komplement till Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad SOSFS 2014:12

Vid förekomst av fast avföring i bassängvattnet rekommenderas:

- Allt badande avbryts.
- Avlägsna det fekala materialet med skopa/håv. Använd inte bottensugare för detta ändamål
- Höj den fria klorconcentrationen till 2 mg/l (pH7,2–7,5) under 30 minuter.
- Om klorhalten inte höjs utan ligger kvar på 0,6–0,8mg/l bör bad inte tillåtas på minst 1–1,5 timme.
- Filtrering ska hela tiden fungera optimalt.
- Bad tillåts först efter att klorhalten justerats till normala värden och övriga delar av reningssystemet fungerar normalt.
- Notera händelsen samt vidtagna åtgärder.

Vid förekomst av lös avföring/diarré rekommenderas:

- Allt badande avbryts.
- Informera kommunens bygg- och miljökontor, telefon 0176 - 710 00.
- Höj den fria klorconcentrationen till 20 mg/l (pH 7,2–7,5) i hela systemet under minst 8 timmar.
- Lägre klorconcentration kan också tillämpas under längre tid, om ett CT₁-värde* minst 9 600 uppnås.
- Filtrering ska hela tiden fungera optimalt.
- Backspola filtren noggrant när CT₁ värdet uppnåtts.
- Bad tillåts först efter att klorhalten justerats till normala värden och övriga delar av reningssystemet fungerar normalt.
- Notera händelsen samt vidtagna åtgärder.

* CT-värdet fås genom att multiplicera klorconcentrationen (C) med tiden i minuter (T).
Rekommendationerna kommer från det amerikanska smittskyddsinstitutet, Center for Disease Control, CDC. MMWR Morb Mortal wkly Rep.2001 May 25;50(20) 410–2.

Vid information om att flera personer insjuknat efter bad i bassängen, kontakta Stockholms läns landstings smittskyddsenhet 08-737 39 00.

Källa: Stockholms Läns Landstings smittskyddsenhets webbplats.

För mer information

Vill du ha mer information är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter.

E-post: kontaktcenter@norrtalje.se

Telefon: 0176 - 710 00.